

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

Rapporto di prova n. 2146/26-1**del 12/02/2026****Cliente:****Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa****Matrice** **Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea****Prelevato da** **Laboratorio - Lapenna Roberto*** Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2
rev.12 del 29/05/2023**In data** **9/2/2026 09:46****Comune** **Pieve a Nievole****Punto di prelievo** **Acqua Buona - Punto d'uso****Dettaglio punto** **Codice: 3907 - Scuola dell'Infanzia Vivaldi - Via Vergaiolo, 2****Note Cliente** ✕**Note Laboratorio****Ricevuto il** **09/02/2026****Data inizio prova** **09/02/2026****Data fine prova** **12/02/2026**

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	100	84 - 130	-
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	97	76 - 120	-
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

* Prova non accreditata da ACCREDIA - Campionamento non accreditato da ACCREDIA

| Prova modificata con l'ultima revisione

Parametro analizzato oltre i tempi previsti dal metodo di riferimento. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Δ Valore non conforme rispetto ai limiti indicati.

✕ Le informazioni eventualmente presenti sono fornite dal Cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.18/23 e s.m.i.

La regola decisionale adottata dal Laboratorio per l'emissione della dichiarazione di conformità è quella di accettazione semplice (vedi ILAC-G8:09/2019 appendice B).

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2018.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il Laboratorio con "presenti" indica microrganismi compresi tra 1 e 2 nel volume analizzato.

Il risultato si intende "stimato" quando il numero di colonie è compreso tra 3 e 9 nel volume analizzato.

Per la determinazione di Legionella, Stafilococchi patogeni, Colifagi somatici e per le prove eseguite con la tecnica MPN (Most Probable Number) è riportato l'intervallo di confidenza con un livello di probabilità del 95% e k=2.



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

www.acque.net



01104

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

Rapporto di prova n. 2146/26-1

del 12/02/2026

Cliente:

**Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa**

Matrice

Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea

Prelevato da

Laboratorio - Lapenna Roberto

* Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2
rev.12 del 29/05/2023

In data

9/2/2026 09:46

Ricevuto il

09/02/2026

Comune

Pieve a Nievole

Data inizio prova

09/02/2026

Punto di prelievo

Acqua Buona - Punto d'uso

Data fine prova

12/02/2026

Dettaglio punto

Codice: 3907 - Scuola dell'Infanzia Vivaldi - Via Vergaiolo, 2

Note Cliente

✕

Note Laboratorio

Il Responsabile

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----