



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

www.acque.net



01104

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

Rapporto di prova n. 2150/26-1

del 12/02/2026

Cliente:

**Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa**

Matrice **Acqua destinata al consumo umano** **Origine** **sotterranea**
Prelevato da **Laboratorio - Lapenna Roberto**

* Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2
rev.12 del 29/05/2023

In data **9/2/2026 10:56**

Ricevuto il **09/02/2026**

Comune **Pieve a Nievole**

Data inizio prova **09/02/2026**

Punto di prelievo **Acqua Buona - Punto d'uso**

Data fine prova **12/02/2026**

Dettaglio punto **Codice: 3909 - Scuola Primaria Leonardo da Vinci - Via
Leonardo da Vinci, 31**

Note Cliente ✕

Note Laboratorio

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza estesa	Limiti
Conta di microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	3	0 - 7	-
Conta di microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	6	1 - 11	-
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0	0 - 4	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	Numero/100mL	0		0

* Prova non accreditata da ACCREDIA - Campionamento non accreditato da ACCREDIA

| Prova modificata con l'ultima revisione

Parametro analizzato oltre i tempi previsti dal metodo di riferimento. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Δ Valore non conforme rispetto ai limiti indicati.

✕ Le informazioni eventualmente presenti sono fornite dal Cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.18/23 e s.m.i.

La regola decisionale adottata dal Laboratorio per l'emissione della dichiarazione di conformità è quella di accettazione semplice (vedi ILAC-G8:09/2019 appendice B).

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2018.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il Laboratorio con "presenti" indica microrganismi compresi tra 1 e 2 nel volume analizzato.

Il risultato si intende "stimato" quando il numero di colonie è compreso tra 3 e 9 nel volume analizzato.

Per la determinazione di Legionella, Stafilococchi patogeni, Colifagi somatici e per le prove eseguite con la tecnica MPN (Most Probable Number) è riportato l'intervallo di confidenza con un livello di probabilità del 95% e k=2.



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

www.acque.net



01104

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

Rapporto di prova n. 2150/26-1

del 12/02/2026

Cliente:

**Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa**

Matrice

Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea

Prelevato da

Laboratorio - Lapenna Roberto

* Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2
rev.12 del 29/05/2023

In data

9/2/2026 10:56

Comune

Pieve a Nievole

Punto di prelievo

Acqua Buona - Punto d'uso

Dettaglio punto

**Codice: 3909 - Scuola Primaria Leonardo da Vinci - Via
Leonardo da Vinci, 31**

Ricevuto il

09/02/2026

Data inizio prova

09/02/2026

Data fine prova

12/02/2026

Note Cliente ✕

Note Laboratorio

Il Responsabile

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----